BOYAOP V1.48 Run: 02-May-2008 08:51
Based on expected April-July inflow of 500 kaf

BOYSEN RESERVOIR MONTHLY OPERATIONS

Boysen Reservoir		Initial Cont 445.7 kaf Elev 4706.46 ft				Maximum Cont 892.2 kaf Elev 4732.20 ft				Minimum Cont 219.2 kaf Elev 4685.00 ft			
	2008	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Monthly Inflow	kaf	132.0	224.8	114.5	26.3	30.9	40.0	51.3	39.8	36.6	38.4	50.0	49.4
Monthly Inflow	cfs	2147	3778	1862	428	519	651	862	647	595	691	813	830
Turbine Release	kaf	67.6	69.9	76.9	69.2	59.5	43.1	41.7	43.1	43.2	39.0	43.1	44.6
Bypass/Spill	kaf	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Release	kaf	67.6	69.9	76.9	69.2	59.5	43.1	41.7	43.1	43.2	39.0	43.1	44.6
Total Release	cfs	1099	1175	1251	1125	1000	701	701	701	703	702	701	750
End-Month Content	kaf	510.1	665.0	702.6	659.7	631.1	628.0	637.6	634.3	627.7	627.1	634.0	638.8
End-Month Elevation	ft	4711.24	4720.93	4722.97	4720.63	4719.01	4718.83	4719.38	4719.19	4718.81	4718.78	4719.18	4719.45
Net Change Content	kaf	64.4	154.9	37.6	-42.9	-28.6	-3.1	9.6	-3.3	-6.6	-0.6	6.9	4.8

Boysen Power Plant	2008	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Turbine Release	kaf	67.6	69.9	76.9	69.2	59.5	43.1	41.7	43.1	43.2	39.0	43.1	44.6
Turbine Release	cfs	1099	1175	1251	1125	1000	701	701	701	703	702	701	750
Generation	gwh	5.265	5.901	6.835	6.154	5.205	3.760	3.644	3.773	3.771	3.398	3.762	3.901
Max Generation	gwh	11.904	11.520	11.904	11.904	11.520	11.904	11.520	11.904	11.904	10.752	11.904	11.520
% Max Generation	%	44	51	57	52	45	32	32	32	32	32	32	34
Ave kwh/af		78	84	89	89	87	87	87	88	87	87	87	87
End-Month Power Cap	mw	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16