Lake Cachuma Daily Operations

Run Date: 11/05/2026

October 2026

DAY	ELEV	STORAGE ACRE-FEET IN LAKE	STORAGE ACRE-FEET CHANGE	COMPUTED* INFLOW AF.	CCWA INFLOW AF.	PRECIP ON RES. SURF. AF.	RELEASE - AF. TUNNEL	RELEASE - AF. HILTON CREEK	RELEASE - AF. OUTLET	RELEASE - AF. SPILLWAY	EVAPORATION AF.	EVAPORATION INCH	PRECIP INCHES
	743.46	165,179											
1	743.40	165,013	-166	1.8	0.0	0.0	86.1	13.3	32.0	0.0	36.4	0.210	0.00
2	743.37	164,930	-83	90.3	0.0	0.0	89.8	13.3	32.0	0.0	38.2	0.220	0.00
3	743.33	164,819	-111	74.1	0.0	0.0	92.0	13.3	33.0	0.0	46.8	0.270	0.00
4	743.00	163,905	-914	-706.4	0.0	0.0	96.8	13.3	44.0	0.0	53.5	0.310	0.00
5	743.21	164,487	582	775.0	0.0	0.0	95.9	13.2	32.0	0.0	51.9	0.300	0.00
6	743.13	164,265	-222	-24.9	0.0	0.0	97.3	13.2	33.0	0.0	53.6	0.310	0.00
7	743.06	164,072	-193	7.6	0.0	0.0	96.6	13.2	32.0	0.0	58.8	0.340	0.00
8	743.01	163,933	-139	51.9	0.0	0.0	94.6	13.2	33.0	0.0	50.1	0.290	0.00
9	742.93	163,712	-221	-32.4	0.0	0.0	95.1	13.2	32.0	0.0	48.3	0.280	0.00
10	742.88	163,573	-139	42.2	0.0	0.0	97.1	13.2	33.0	0.0	37.9	0.220	0.00
11	742.88	163,573	0	172.3	0.0	0.0	98.5	13.2	33.0	0.0	27.6	0.160	0.00
12	742.88	163,573	0	143.7	0.0	4.6	70.3	13.2	32.0	0.0	32.8	0.190	0.02
13	742.73	163,158	-415	-282.5	0.0	2.3	64.6	13.1	33.0	0.0	24.1	0.140	0.01
14	742.68	163,019	-139	4.8	0.0	0.0	67.7	13.1	32.0	0.0	31.0	0.180	0.00
15	742.58	162,744	-275	-117.3	0.0	0.0	77.5	13.1	31.0	0.0	36.1	0.210	0.00
16	742.53	162,607	-137	49.5	0.0	0.0	89.2	13.1	31.0	0.0	53.2	0.310	0.00
17	742.49	162,497	-110	81.4	0.0	0.0	98.5	13.1	30.0	0.0	49.8	0.290	0.00
18	742.42	162,306	-191	-7.6	0.0	0.0	98.1	13.1	31.0	0.0	41.2	0.240	0.00
19	742.34	162,087	-219	-42.6	0.0	0.0	96.3	13.1	31.0	0.0	36.0	0.210	0.00
20	742.28	161,923	-164	-1.6	0.0	0.0	91.9	13.1	30.0	0.0	27.4	0.160	0.00
21	742.24	161,813	-110	34.1	0.0	29.7	90.3	13.1	31.0	0.0	39.4	0.230	0.13
22	742.36	162,142	329	-33.0	0.0	463.8	55.3	13.1	30.0	0.0	3.4	0.020	2.03
23	742.36	162,142	0	-7.7	18.7	84.5	44.5	13.1	31.0	0.0	6.9	0.040	0.37
24	742.36	162,142	0	83.6	23.1	2.3	41.9	13.1	30.0	0.0	24.0	0.140	0.01
25	742.29	161,950	-192	-87.3	5.8	0.0	40.7	13.1	31.0	0.0	25.7	0.150	0.00
26	742.26	161,868	-82	26.6	0.0	0.0	42.3	13.0	31.0	0.0	22.3	0.130	0.00
27	742.21	161,731	-137	-24.6	0.0	0.0	42.0	13.0	30.0	0.0	27.4	0.160	0.00
28	742.17	161,622	-109	-6.8	0.0	0.0	41.1	13.0	31.0	0.0	17.1	0.100	0.00
29	742.14	161,540	-82	22.2	0.0	0.0	43.4	13.0	29.0	0.0	18.8	0.110	0.00
30	742.11	161,458	-82	14.2	0.0	0.0	41.5	13.0	28.0	0.0	13.7	0.080	0.00
31	742.08	161,348	-110	-5.4	0.0	0.0	42.1	13.0	29.0	0.0	20.5	0.120	0.00
TOTALS			**-3,831**	**295.2**	**47.6**	**587.2**	**2,319.0**	**407.1**	**981.0**	**0.0**	**1,053.9**	**6.120**	**2.57**
AVERAGE		**162,902**											

Comments: *Computed inflow is the sum of change in storage, releases and evaporation minus precip on the reservoir surface and CCWA inflow.
Indicated outlet release includes leakage from outlet valves and spillway gates.
Data based on a 24 hour period ending 0800.